



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
 Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P00.936...820.6.../2



N 104699

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
 Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
 Brabant tel.: 02 674 57 11
 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: Gep. Vermeulen Installatie: Lapeere Peter Eigenaar of beheerder:
 Naam, voornaam: Vermeulen Giep Naam, voornaam: Lapeere Peter
 Adres: Kerst. v. 2 to Adres: Sluiperstraat 5p
 Ident. Kaart nr.: 8800 Rensdijk Post nr. + Stad: 8800 Oostnieuwkerke
 BTW nr.: BE Tel.: / /

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
 Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271 bis Wooneenheid
 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 Huishoudelijke werkeenheden
 Art 271 periodiek controle Art 88 Art Gemeenschappelijke delen
 Art 276: verzwaaring Art 276bis: verkoop van een wooneenheid Art ... Art Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN: PEAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: meterstand dag: nacht: kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 nr.: meterstand:
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U_N: 230 V 3x230 V 3N400 V Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 aardingslus open / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm² - Type: Aantal eindstroombanen: 2
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 2
 Zie bijlage(n) Mitscheni

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 7.5 Ω Algemeen isolatieniveau: 10 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test diff.
 Differentieelstroominrichting: was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Geen</u>	Visum DNB of aangestelde:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>Geen</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Opmerkingen		
<input type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

04.04.2016 (*)
 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker:

Naam: Grimonpreux G Agent nr.: 0936 Datum: 04/04/2016

Voor de directeur generaal: Handtekening

Bijlage(n): Situatieschema(s) Eéndraadsschema(s)

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Vansteen kiste buka
 Koerstraat 210
 8800 Rumbekhe

[Signature]

Lapere Peter
 Slijperstraat 50
 8840 Oostmouwkerke

